

ПОГОДЖЕНО:

Рішення виконавчого комітету

м. Курахове

«18» 7

«17» 08

2021г.



ПОГОДЖЕНО:

Керівник ДТМ
ВП "КУРАХІВСЬКА ТЕС"
ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО»
П.В. Титаренко

«17» 08

2021г.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Головний інженер
ВП "КУРАХІВСЬКА ТЕС"
ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО»
М.І. Чабан

«17» 08

2021г.

Температурний графік теплової мережі м. Курахове (числовий)

| Температура зовнішнього повітря, °C | Температура мережевої води в прямому трубопроводі t_1 , °C | Температура мережевої води в зворотньому трубопроводі t_2 , °C | Δt , °C |
|-------------------------------------|--|--|-----------------|
| 12 | 70,0 | 66,3 | 3,7 |
| 11 | 70,0 | 65,6 | 4,4 |
| 10 | 70,0 | 65,0 | 5,0 |
| 9 | 70,0 | 64,4 | 5,6 |
| 8 | 70,0 | 63,8 | 6,2 |
| 7 | 70,0 | 63,1 | 6,9 |
| 6 | 70,0 | 62,5 | 7,5 |
| 5 | 70,0 | 61,9 | 8,1 |
| 4 | 70,0 | 61,3 | 8,7 |
| 3 | 70,0 | 60,6 | 9,4 |
| 2 | 70,0 | 60,0 | 10,0 |
| 1 | 70,0 | 59,4 | 10,6 |
| 0 | 70,0 | 58,8 | 11,2 |
| -1 | 70,0 | 58,1 | 11,9 |
| -2 | 70,0 | 57,5 | 12,5 |
| -3 | 70,0 | 56,9 | 13,1 |
| -4 | 70,0 | 56,3 | 13,7 |
| -5 | 70,0 | 55,6 | 14,4 |
| -6 | 70,0 | 55,0 | 15,0 |
| -7 | 70,9 | 55,3 | 15,6 |
| -8 | 72,6 | 56,4 | 16,2 |
| -9 | 74,3 | 57,4 | 16,9 |
| -10 | 75,9 | 58,4 | 17,5 |
| -11 | 77,6 | 59,5 | 18,1 |
| -12 | 79,2 | 60,5 | 18,7 |
| -13 | 80,8 | 61,5 | 19,3 |
| -14 | 82,4 | 62,4 | 20,0 |
| -15 | 84,0 | 63,4 | 20,6 |
| -16 | 85,6 | 64,4 | 21,2 |
| -17 | 87,2 | 65,3 | 21,9 |
| -18 | 88,8 | 66,3 | 22,5 |
| -19 | 90,4 | 67,2 | 23,2 |
| -20 | 91,9 | 68,2 | 23,7 |
| -21 | 93,5 | 69,1 | 24,4 |
| -22 | 95,0 | 70,0 | 25,0 |